

Reggio Emilia 29/12/2025

Prot. RA002807-2025-P

Spett.li

SUAP Appennino Reggiano

suap.unioneappenninore@pec.it

ATERSIR

dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI AZIENDA AGRICOLA CON LA REALIZZAZIONE DI 2 TETTOIE IN ADIACENZA A FABBRICATI ESISTENTI IN LOC. CASE DI SOTTO DI RAMISETO DI VENTASSO (RE) DEL COMUNE DI VENTASSO (RE) SOCIETA' AGRICOLA VENTASSO DI MALPELI PIETRO E SANTINI DORIANA.

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile e le successive integrazioni, si segnala nuovamente la presunta interferenza della tettoia n°2 con il tracciato di una fognatura in nostra gestione, che da quanto riportato in nostra cartografia risulterebbe localizzata appena a Est dei fabbricati esistenti (come riportato in estratto cartografico in allegato), evidenziando che, se comprovata, potrebbe costituire motivo di parere negativo da parte del gestore fognario, non essendo ammissibile la costruzione di nuovi fabbricati a una distanza inferiore a 3 m rispetto alle reti fognarie esistenti (salvo prevederne lo spostamento, sconsigliato per l'intervento in esame, dato il suo posizionamento in area di frana quiescente). Per la verifica di tale interferenza, nonché per un tracciamento della rete fognaria esistente si prega di concordare un sopralluogo direttamente con il nostro servizio di cartografia cartografia.re@grupporen.it.

Tale parere ha validità di ventiquattro mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata a Iren Acqua Reggio nuova richiesta di emissione.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare l'Ing. Giuliano Scaravelli telefonicamente (348-7718651) o tramite posta elettronica (Giuliano.Scaravelli@ireti.it).

Distinti saluti.

L'amministratore Unico

Ing. Federico Ferretti

