

Rif. Arpae prot.99206 del 29/05/2026

Istanza Suap n. 372/2026 - prot. 1619 del 29/05/2026

Rif. Sinadoc 14367/2026

Spett.le

SUAP per l'Appennino Reggiano

Via dei Partigiani n. 10, Castelnovo ne' Monti (RE)

[pec: suap.unioneappenninore@pec.it](mailto:suap.unioneappenninore@pec.it)

**OGGETTO: PAS AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D. LGS. 190/2024 – SCIA per posa cabina elettrica e interrimento cavi - INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14 e seguenti della L. 241/90 E SMI, IN MODALITA' ASINCRONA. – BECQUEREL ELECTRIC S.p.A. -
Riscontro a vostra comunicazione prot. 1619 del 29/05/2026**

In riferimento alla procedura in oggetto e alle relative comunicazioni del SUAP Appennino Reggiano, presa visione dei documenti progettuali e delle successive integrazioni pervenute in data 29/05/2026, si ribadisce quanto già espresso nel contributo inviato con prot. Arpae num. 74934 in data 23/04/2026 .

Si coglie l'occasione per segnalare che negli elaborati grafici presenti nella documentazione integrativa è presente un refuso: da approfondimenti è risultato infatti che l'elettrodotto interrato in media tensione in progetto andrà ad attestarsi sul sostegno esistente (evidenziato negli elaborati col colore giallo), in cui verrà demolito il trasformatore presente, e non sul sostegno a sud della "STRADA" (indicato in verde), che nella realtà non esiste.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Dott.ssa Laura Contardi

Responsabile

Servizio Sistemi Ambientali APA Ovest

Documento sottoscritto digitalmente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Sistemi Ambientali - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Sede di Reggio Emilia: via Amendola, 2 – 42122 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | **PEC:** reggioemilia@pec.arpae.it
Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirigen@pec.arpae.it | **www.arpae.it** | **P.IVA** 04290860370

