

Rif. Arpae prot. 54318 del 24/03/2026

Rif. Comune 786 - 19/03/2026

Rif. Sinadoc. 11639/2026

Spett.le

SPORTELLINO UNICO DELL'APPENNINO REGGIANO

suap.unioneappenninore@pec.it

OGGETTO: PAS AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D. LGS. 190/2024 - Impianto Idroelettrico di Farneta: interventi di ripristino civile opera di presa Rio Cervarolo - CdSI ART. 14 e seguenti della L. 241/90 E smi. – Proponente: ENEL PRODUZIONE S.P.A. - Richiesta integrazioni

In riferimento alla procedura in oggetto, presa visione dei documenti di progetto e a completamento di quanto già dichiarato dal proponente negli elaborati presentati, si è a richiedere le integrazioni di seguito esposte ai fini delle valutazioni di competenza del presente Servizio.

Cantiere

Si chiede di specificare una localizzazione indicativa del cantiere e di prevedere una sua organizzazione di massima che consideri diverse aree: ad esempio aree impermeabilizzate per eventuali sostanze pericolose, aree ricovero e rifornimento mezzi, aree di stoccaggio dei materiali utilizzati, aree di stoccaggio dei materiali provenienti dagli scavi, eventuali aree di betonaggio e stoccaggio oli combustibili ecc., da collocare in zone attrezzate per poter confinare eventuali perdite e il più possibile lontane dalle quote di raggiungimento dell'acqua.

Si chiede inoltre di indicare la durata indicativa del cantiere.

Acque

Si chiede in che periodo si intende operare e la previsione della durata dei lavori all'interno dell'alveo. Si chiede inoltre quali azioni e misure saranno previste a tutela e salvaguardia della risorsa idrica durante le fasi di cantiere e durante le lavorazioni.

In merito ai servizi igienici previsti dal progetto a servizio del cantiere si chiede di specificare se saranno di tipo chimico.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Sistemi Ambientali - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Sede di Reggio Emilia: via Amendola, 2 – 42122 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | **PEC:** reggioemilia@pec.arpae.it

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Terre e rocce da scavo

Si chiede di chiarire se per la manutenzione dell'opera, in particolare per la modellazione dell'alveo, saranno escavate e movimentate terre e rocce da scavo; in caso affermativo si chiede di indicare una stima quantitativa e di relazionare in merito alla loro gestione secondo la normativa vigente (DPR 13 giugno 2017, n. 120, D.Lgs 152/06 e s.m.i).

Dott.ssa Laura Contardi

Responsabile
Servizio Sistemi Ambientali APA Ovest

Documento sottoscritto digitalmente